



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: [tula@priok.gosnadzor.ru](mailto:tula@priok.gosnadzor.ru)

АКТ ПРОВЕРКИ №105-ГН

301900, Россия, Тульская область,  
Ефремовский район, пос.  
Козьминский

(место составления акта)

19.10.2018 г.

(дата составления акта)

14 час. 00мин.

(время составления акта)

По адресу: Тульская область, Ефремовский район, пос. Козьминский, д.49 на основании: распоряжения № 1-1520-р от 08.10.2018г. заместителя Руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Гаврюченкова В.С. была проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица: Муниципального Казенного Общеобразовательного Учреждения «Козьминская начальная школа», (МКОУ «Козьминская НШ»), ИНН 7113015970.

Место нахождения юридического лица: Тульская область, Ефремовский р-н, пос. Козьминский, д.49

Дата и время проведения проверки:

15.10.2018 с 13.00 по 16.00 (продолжительностью 3 рабочих часа)

17.10.2018 с 09.00 по 16.00 (продолжительностью 7 рабочих часов)

19.10.2018 с 09.00 по 14.00 (продолжительностью 5 рабочих часов)


Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 15 рабочих часов

Акт составлен: Приокским Управлением Ростехнадзора, МО КН и ГН

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен 10.10.2018г. в 18.42 по электронной почте: Никишина Марина Леонидовна – директор МКОУ

«Козьминская НШ» (приказ от 03.03.2016г. №10л/с «О назначении на должность директора»), действует на основании устава МКОУ «Козьминская НШ», утвержденного постановлением администрации МО город Ефремов №493 от 12.03.2015г.

  
фамилия, инициалы


V 15.10.2018 г. 13:00

подпись, дата, время

С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Никишина Марина Леонидовна – директор МКОУ

«Козьминская НШ» (приказ от 03.03.2016г. №10л/с «О назначении на должность директора»), действует на основании устава МКОУ «Козьминская НШ», утвержденного постановлением администрации МО город Ефремов №493 от 12.03.2015г.

  
фамилия, инициалы

V 15.10.2018 г. 13:00

подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

- |                                   |  |                          |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| 1) Кирпа<br>Елена<br>Юрьевна      | государственный инспектор<br>межрегионального отдела по котлонадзору и<br>газовому надзору           | Председатель<br>комиссии |
| 2) Волков<br>Сергей<br>Викторович | Ст. государственный инспектор<br>межрегионального отдела государственного<br>энергетического надзора |                          |

При проведении проверки присутствовали:

- 1) Никишина Марина Леонидовна – директор МКОУ «Козьминская НШ» (приказ от 03.03.2016г. №10л/с «О назначении на должность директора»), действует на основании устава МКОУ «Козьминская НШ», утвержденного постановлением администрации МО город Ефремов №493 от 12.03.2015г.

Настоящая проверка проводится в рамках государственного энергетического надзора, государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок; контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) РФ, субъекта РФ, муниципального образования составляет более чем 50 % и (или) в отношении которых РФ, субъект РФ, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 % акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов; контроля и надзора за соблюдением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №870. Реестровый номер функций в федеральной государственной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 313853436, 10001515566, 10001516180, 10001513557.

Настоящая проверка проводится с целью:

- осуществления федерального государственного энергетического надзора – проверка соблюдения обязательных требований к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, содержащихся в проверочных листах (список контрольных вопросов), утвержденных Приказом Ростехнадзора №557 от 21.12.2017 года (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.05.2018 года, регистрационный № 50956);
- государственного контроля надзора за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
- государственного контроля надзора за соблюдением требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления в соответствии с пунктом 201702340854 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приокского управления Ростехнадзора с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., утвержденного Руководителем Приокского управления Ростехнадзора и согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО.

Задачами настоящей проверки являются:

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области энергосбережения и энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям,

строениям, сооружениям, требованиям об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, предотвращение аварийности и травматизма при эксплуатации электроустановок предприятия (учреждения);

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Предметом настоящей проверки является:

- соблюдение требований законодательства и других нормативных актов в области энергосбережения и энергетической эффективности;
- соблюдения юридическим лицом, в процессе осуществления деятельности в области электроэнергетики, требований законодательства и других нормативных актов;
- соблюдение юридическим лицом обязательных требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Правовые основания проведения проверки:

- Положение «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401;
- Ст.ст. 9,12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ;
- ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- п.1 ст.28 ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ";
- п.7 и п.8 постановления Правительства РФ от 25.04.2011 №318 "Об утверждении правил осуществления государственного контроля надзора за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ";
- пункт 2 постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления";
- глава 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
Сеть газопотребления			
1.	Отсутствует акт разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности газопроводов между МКОУ «Козьминская НШ» и АО «ГТРП Тула» в г.Ефремове по Тульской области.	Пункт 12 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870. статья 4.5. ГОСТ Р 54961-2012	Никишина М.Л. – директор МКОУ «Козьминская НШ» (устав, утв. постановлением администрации МО г.Ефремов №493 от 12.03.2015г.
2.	Не обеспечен мониторинг и устранение неисправностей, а именно: у владельца отсутствуют сведения об исправности электроизолирующего фланцевого соединения в месте выхода наружу подземного	Пункт 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10 г.	Никишина М.Л. – директор МКОУ «Козьминская НШ» (устав, утв. постановлением администрации МО г.Ефремов №493 от 12.03.2015г.

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	газопровода.		
3.	Неисправен блок автоматики АОГВ 23,2 завод изготовитель ЗАО «Машзавод» Украина, а именно: пусковая кнопка блока автоматики принудительно удерживается в нижнем положении при помощи завязок.	Пункт 77, 78 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10 г. Требования паспорта завода-изготовителя.	Никишина М.Л.– директор МКОУ «Козьминская НШ» (устав, утв. постановлением администрации МО г.Ефремов №493 от 12.03.2015г.
4.	Неисправен блок автоматики АОГВ 17,4 завод изготовитель ОАО «ЖМЗ» г.Жуковский, а именно: пусковая кнопка блока автоматики принудительно удерживается в нижнем положении при помощи завязок.	Пункт 77, 78 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10 г. Требования паспорта завода-изготовителя.	Никишина М.Л.– директор МКОУ «Козьминская НШ» (устав, утв. постановлением администрации МО г.Ефремов №493 от 12.03.2015г.
5.	<p>Не откорректирован контракт на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопровода №790/2018г. от 29.12.2017г., а именно:</p> <p>по контракту осуществляется техническое обслуживание плиты ПБ-2, однако по факту установлена четырехконфорочная плита ПБ-4 1 ед.</p> <p>по контракту осуществляется техническое обслуживание АОГВ-29 2-х ед., а по факту установлены АОГВ 23,2 и АОГВ 17,4.</p>	Пункт 14 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10 г. статья 4.5. ГОСТ Р 54961-2012	Никишина М.Л.– директор МКОУ «Козьминская НШ» (устав, утв. постановлением администрации МО г.Ефремов №493 от 12.03.2015г.
<b>Электроустановки</b>			
6.	Отсутствует годовой график планово-предупредительных ремонтов электрооборудования	п. 1.6.3 правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Воробьев О.А. техник, приказ №12 от 03.09.2018
7.	<p>В организации не обеспечено наличие на рабочих местах по обслуживанию (технологическому управлению эксплуатацией) электроустановок документации, так например:</p> <p>1.1. списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров,</p>	п. 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Воробьев О.А. техник, приказ №12 от 03.09.2018

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; 1.2. однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования.		
8.	Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности.	п. 1.4.4 правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Воробьев О.А. техник, приказ №12 от 03.09.2018
9.	Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	п. 1.4.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Воробьев О.А. техник, приказ №12 от 03.09.2018
10	У работника электрохозяйства организации отсутствует инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.	п. 1.7.14. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Воробьев О.А. техник, приказ №12 от 03.09.2018
11	На щите сети освещения отсутствует однолинейная схема освещения.	п. 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Воробьев О.А. техник, приказ №12 от 03.09.2018
12	В организации не проводится проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках.	п. 2.7.16. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Воробьев О.А. техник, приказ №12 от 03.09.2018
13	Работодателем не обеспечено наличие испытанных средств индивидуальной защиты для безопасной работы в электроустановках, так например: - очки; - рукавицы специальные.	п. 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593; п. 1.3.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом	Воробьев О.А. техник, приказ №12 от 03.09.2018


N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
		Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	
14	Работодателем не обеспечен контроль за исправным состоянием средств защиты и приспособлений, так например: - указатель напряжения; - диэлектрические перчатки.	п. 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593; п. 1.3.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Воробьев О.А. техник, приказ №12 от 03.09.2018
15	Работодателем не обеспечено проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств, так например: - указатель напряжения; - диэлектрические перчатки.	п. 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593; п. 1.3.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Воробьев О.А. техник, приказ №12 от 03.09.2018
16	В организации отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра оборудования.	п.п. 3.4., 5.12. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593	Воробьев О.А. техник, приказ №12 от 03.09.2018
17	Организация не обеспечила электроустановки электрозащитными средствами, необходимыми для выполнения технических требований к снятию и установке предохранителей в электроустановках: - напряжением до 1000 В.	п. 3.11. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593	Воробьев О.А. техник, приказ №12 от 03.09.2018
18	В организации не обеспечено оформление работ в действующих электроустановках: - перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации,	п.п. 4.1, 4.2, приложение 7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593	Воробьев О.А. техник, приказ №12 от 03.09.2018

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	утвержденным работодателем.	Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593	
19	Не проводится проверка электрических схем электроснабжения на предмет соответствия фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке	п. 1.2.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Воробьев О.А. техник, приказ №12 от 03.09.2018

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

V

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

—  
(подпись проверяющего)

V

—  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Копия распоряжения №1-1520-р от 08.10.2018 года о проведении плановой выездной проверки МКОУ «Козьминская НШ»
2	Приказ от 03.03.2016г. №10л/с «О назначении на должность директора»
3	Предписание об устранении нарушений №105-ГН от 19.10.2018г.
4.	Предписание об устранении нарушений № 06-11-243/18П от 19.10.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кирпа Елена Юрьевна  
(ФИО)

Волков Сергей Викторович  
(ФИО)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Никишина Марина Леонидовна  
(ФИО)



(подпись)

V   
(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Никишина Марина Леонидовна – директор МКОУ  
«Козьминская НШ» (действует на основании устава МКОУ  
«Козьминская НШ», утвержденного постановлением  
администрации МО город Ефремов №493 от 12.03.2015г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного  
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

19.10.2018 г. V



Пометка об отказе ознакомления с актом  
проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)  
проводивших проверку)