



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: tu'a@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №105-ГН

Тульская область, Ефремовский
район, пос. Козьминский

(место составления предписания)

19.10.2018

(дата составления предписания)

МКОУ «Козьминская НШ»

На основании: распоряжения № 1-1520-р от 08.10.2018г. заместителя Руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Гаврюченкова В.С. при проведении плановой выездной проверки МКОУ «Козьминская НШ» в период с 15.10.2018г. государственным инспектором Кирпа Е.Ю. межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ № п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	Отсутствует акт разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности газопроводов между МКОУ «Козьминская НШ» и АО «ИГРП Тула» в г.Ефремове по Тульской области.	Пункт 12 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870. статья 4.5. ГОСТ Р 54961-2012	устранить	21.01.2019
2	Не обеспечен мониторинг и устранение неисправностей, а именно: у владельца отсутствуют сведения об исправности электроизолирующего фланцевого соединения в месте выхода наружу подземного газопровода.	Пункт 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10 г.	устранить	21.01.2019
3	Неисправен блок автоматики АОГВ 23,2 завод изготовитель ЗАО «Машзавод» Украина, а именно: пусковая кнопка блока автоматики принудительно удерживается в нижнем положении при помощи завязок.	Пункт 77, 78 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10 г. Требования паспорта завода-	устранить	21.01.2019

		изготовителя.		
4	Неисправен блок автоматики АОГВ 17,4 завод изготовитель ОАО «ЖМЗ» г. Жуковский, а именно: пусковая кнопка блока автоматики принудительно удерживается в нижнем положении при помощи завязок.	Пункт 77, 78 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10 г. Требования паспорта завода-изготовителя.	устранить	21.01.2019
5	Не откорректирован контракт на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопровода №790/2018г. от 29.12.2017г., а именно: по контракту осуществляется техническое обслуживание плиты ПБ-2, однако по факту установлена четырехконфорочная плита ПБ-4 1 ед. по контракту осуществляется техническое обслуживание АОГВ-29 2-х ед., а по факту установлены АОГВ 23,2 и АОГВ 17,4.	Пункт 14 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10 г. статья 4.5. ГОСТ Р 54961-2012	устранить	21.01.2019


На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, статьи 21 пункта 2, Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица Никишиной Марине Леонидовне – директору МКОУ «Козьминская НШ», расположенного по адресу: Тульская область, Ефремовский район, пос.Козьминский, д.49 **предписывается:**

- устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить лицу, ответственному за проведение проверки в межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору Приокского Управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал:

Кирпа Е.Ю.

(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Никишина Марина Леонидовна – директор МКОУ «Козьминская НШ» (приказ от 03.03.2016г. №10л/с «О назначении на должность директора»), действует на основании устава МКОУ «Козьминская НШ», утвержденного постановлением администрации МО город Ефремов №493 от 12.03.2015г.

19.10.2018

(подпись)

